



ФИЛИАЛ ОАО «РЖД»

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ДИРЕКЦИЯ ПО ТЕПЛОВОДОСНАБЖЕНИЮ

ЮЖНО-УРАЛЬСКАЯ ДИРЕКЦИЯ ПО ТЕПЛОВОДОСНАБЖЕНИЮ

УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер Южно-Уральской
дирекции по тепловодоснабжению –
СП ЦДТВ – филиала ОАО «РЖД»

С.А. Гаевский

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

на временное подключение к сетям водоснабжения

№ ДТВ АВ1/ВК от «19» 03 2012 г.

Заказчик:	Филиал ЗАО «Желдорипотека» в г. Челябинске
Объект:	Гостиница «Park Inn»
Адрес объекта:	г. Челябинск, Советский район, Привокзальная площадь, 1
Энергоснабжающая организация:	МУП «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения»
Передача энергоресурса по сетям:	Челябинский территориальный участок Южно-Уральской дирекции по тепловодоснабжению
Нормативная нагрузка:	14 м ³ /сутки
Срок действия ТУ:	2 года год с даты регистрации

1. Точку подключения принять в существующем водопроводном колодце ПГ-11 на водопроводной сети Ø315 мм из труб ПЭ (см. схему).
2. Водопроводный ввод выполнить трубами ПЭ. Глубину заложения водопроводного ввода принять с учетом возможной глубины промерзания грунта в зимний период.
3. Предусмотреть установку прибора учета холодной воды диаметром не более 20 мм. Установку прибора произвести согласно требованиям «Правил пользования системами коммунального водоснабжения в РФ» и завода-изготовителя.
4. Подключение к водопроводной сети дирекции произвести в присутствии представителя Челябинского территориального участка (г. Челябинск, ул. Привокзальная, 17, тел. (351) 268-26-78).

Главный механик Челябинского
территориального участка

А.С. Савельев

Исп.: Кочеткова Ю.В., ЮУДТВ
(351) 259-29-44

Вход. № 40
«03» 04 2012 г.