

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ЛИНЕЙНОЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННО-РЕМОНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ»
(ООО «ЛЭРУ»)

454138, РФ, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев, д. 1-д
Тел/факс (351)798-99-29, 798-95-99
E-mail: ООО-LERU@yandex.ru

ОГРН 1057422007202
ИНН 7448066871, КПП 744801001
Банк «Снежинский» ОАО г.Снежинск
р/с 40702810701000004887
к/с 30101810600000000799
БИК 047501799

19.08.2011г. № 214-170
на № 06/658 от 25.07.2011 г.

Директору филиала ЗАО «Желдорипотека»
в г.Челябинске по доверенности от 28.07.11г.
филиала ОАО «РЖД» ЮУЖД

В.С. Магденко

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Для водоотведения поверхностных вод с территории проектирования и строительства Гостиницы «Park Inn» с нежилыми помещениями для размещения служб ОАО «РЖД», Привокзальная площадь, д.1 в Советском районе г. Челябинска, Вам необходимо выполнить проект по строительству ливневой канализации с локальными очистными сооружениями, где предусмотреть:

1. Врезку в существующий ливневой коллектор $D = 1000$ мм. (схема прилагается).
2. Место врезки определить проектом.
3. Участок ливневой канализации от места врезки до коллектора по ул. Железнодорожной восстановить (очистить).
4. Проект согласовать в ООО «ЛЭРУ».

Данные технические условия действительны в течение 3-х лет со дня выдачи.

Директор

Медведев Ю.И.
798-98-77

Буторин А.С.