



ОБЩЕСТВО
С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ЧЕЛЯБГОРСВЕТ»

Молодежная ул., 18-б, Челябинск г., 454038
Адрес для корреспонденции: Смирных ул., 4, Челябинск г., 454126, тел./факс (351) 260-96-32
ИНН 7450039970 КПП 745001001 Р/с 40702810701000010088 в Банке «Снежинский» ОАО г. Снежинск
БИК 047501799 К/с 30101810600000000799

Технические условия № 355 от 22.08.2011 г.
на наружное освещение проектируемых зданий,
сооружений, улиц и магистралей

1. КОМУ – Филиал ЗАО «Желдорипотека» в г. Челябинске
2. На № - 06/659 от 25.07.11 г.
3. Наименование объекта – Гостиница «Park Inn» с нежилыми помещениями для размещения служб ОАО «РЖД» по адресу: Привокзальная площадь, 1 в Советском районе г. Челябинска
4. Потребная мощность – по расчету
5. Источник питания – от электрощитовой здания
6. Напряжение по ГОСТу 13109-67 380/220±5 %
7. Необходимые работы – 7.1. Проект выполнить в соответствии СНиП и ПУЭ.
7.2. Предусмотреть архитектурную подсветку здания и территории благоустройства, прилегающей к нему, тип стоек согласовать с районным архитектором;
7.3. Выполнить освещение местных проездов и подходов, автомобильных парковок, зон отдыха, детских и спортивных площадок;
7.4. В случае попадания сетей наружного освещения ООО «Челябгорсвет» в зону производства работ, предусмотреть:
7.4.1. В проекте вынос (демонтаж) сетей наружного освещения с последующим восстановлением;
7.4.2. Заключение договоров подряда с ООО «Челябгорсвет» на следующие работы:
 - вынос (демонтаж) сетей наружного освещения;
 - восстановление сетей наружного освещения.
- 7.5. Согласовать проект в установленном порядке;
- 7.6. Обеспечить сохранность существующих сетей наружного освещения ООО «Челябгорсвет».
8. Тип питающей линии – кабельная.
9. Управление сетями – децентрализованное.
10. Технические условия действительны два года.
По истечении этого срока технические условия могут быть продлены.
11. Все материалы, применяемые для монтажа наружного освещения, должны иметь сертификаты качества, на все выполняемые проектные, строительные-монтажные и наладочные работы должны быть лицензии.
12. ООО «Челябгорсвет» имеет свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, и выполняет по договору с заказчиком работы по монтажу наружных электрических сетей до 10 кВ.

Главный инженер -
заместитель директора по эксплуатации


С.Б. Петров

Корчагин. А.В.
2322875