

ОАО «РЖД»
ФИЛИАЛ
ЦЕНТРАЛЬНАЯ
СТАНЦИЯ СВЯЗИ
ЧЕЛЯБИНСКАЯ
ДИРЕКЦИЯ СВЯЗИ

Главному инженеру филиала ЗАО
«Желдорипотека» в г. Челябинске
В.П.Головину

пл. Революции ул. 3а, г. Челябинск, 454000
Тел.: (351) 268-41-27, факс: (351) 268-49-77
E-mail: secret@icc.surw.ru

«09» сентября 2011г. № НСТ-29/1-3905
На №06/781 от 18.08.2011г.

Технические условия
на выбор расположения теплотрассы и вынос электросетей с территории
строительства гостиницы «Park Inn», расположенной по адресу г. Челябинск,
Привокзальная площадь, д.1

1. При производстве работ обеспечить сохранность кабельной телефонной канализации с расположенными в ней кабелями связи (телефонная канализация указана красным цветом на прилагаемом графическом материале).
2. При проектировании силовых электросетей предусматривать их прокладку отдельно от трасс кабелей связи, при пересечении с существующими трассами кабелей – прокладку силовых кабелей ниже кабелей связи не менее чем 1 м и защиту кабельных коммуникаций связи.
3. Работать механизмами и ломом в охранной зоне кабеля связи (4 м – по два метра в стороны от трассы кабеля) категорически запрещается.
4. Все работы должны проводиться под контролем представителей Челябинского регионального центра связи.
5. Телефоны диспетчера Челябинского регионального центра связи для решения вопроса вызова представителя на место: 268-30-25; 268-16-87.
6. Перед производством работ не менее чем за трое суток взять письменное разрешение руководителя Челябинского регионального центра связи Челябинской дирекции связи ЦСС.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРОВЕДЕНИЕ ЛЮБЫХ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ в охранной зоне кабельной трассы (изыскательских и т.п.) без уведомления об их производстве Челябинского регионального центра связи Челябинской дирекции связи ЦСС. При необходимости проведения таких работ - согласовать их проведение с вызовом представителя РЦС-1 на место и получением письменного

разрешения руководства РЦС-1 на проведение земляных работ (основание - ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА № 578 ОТ 09.06.95 г., приказ МПС № 46-Ц/307 от 13.10.86г., приказ начальника ЮУЖД 113/Н от 04.04.05 г.).

Срок действия технических условий - 1 год.

Приложение: план расположения коммуникаций на месте строительства гостиницы «Park Inn» с выделенной красным цветом кабельной телефонной канализацией.

Главный инженер Челябинской
дирекции связи



А.Ю. Стуров

Исп. Дудин
4-45-46